

Varslingsplan gass

Ved lekkasje eller mistanke om lekkasje skal stengeventilen i det utvendige gasskapet straks stenges. All tilførsel av gass til boligen blir da stanset.

Gassanlegget bruker propangass (LPG). Propan er tilsatt et meget sterkt lukkestoff som lukter svovel. Ved en lekkasje vil propangassen synke ned fordi propan er tyngre enn luft.

Det skal varsles ved personskader, brann, lekkasje, transportuhell, overfylling, søl, feilfylling, innbrudd, trusler, materielle skader.

Varsling skjer primært til brannvesen, politi eller lege etter vurdering ut fra type uhell/skade.

Er det mistanke om gasslekkasje utenfor boligen, kontaktes brannvesenet.

Den som oppdager uhellet varsler:

Brannvesenet	Alarmtelefon 110
Politi	Alarmtelefon 112
Lege	Alarmtelefon 113
Norsk Gassnett	22 70 90 45